



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.11.2018

№ 64-ур

г. Киров

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
при производстве тепловой энергии для котельных  
муниципального унитарного предприятия  
«Коммунальщик» на 2019 год**

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утверждённого приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», Административного регламента предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, утверждённого

постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/45 (в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2016 № 18/110) «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для котельных муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» юридический адрес: 613300, Российская Федерация, Кировская область, Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Советская, д. 86, ИНН 4311002760 согласно приложению.

Министр  
И.Ю. Редькин



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства  
энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Кировской области

от 09.11.2018 № 64-ур

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для котельных  
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» на 2019 год**

№ п/п	Источник теплоснабжения	Расчетный вид топлива	Значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по месяцам, кг у.т./Гкал												
			Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
1.	Котельная № 1 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Сергея Шарыгина, д. 1 б)	Опил	179,3	179,8	178,3	175,2	179,0	0,0	0,0	0,0	180,1	174,5	177,5	179,5	178,1
2.	Котельная № 2 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Ленина, д. 50)	Дрова	205,5	206,3	207,2	207,9	242,9	0,0	0,0	0,0	225,4	207,9	206,7	206,8	207,2
3.	Котельная № 3 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Советская, д. 86)	Дрова	253,4	257,5	259,9	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	265,5	263,0	261,2	258,0	258,9
4.	Котельная № 4 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Ленина, д. 41)	Опил	246,7	250,7	252,9	254,7	254,5	0,0	0,0	0,0	256,9	254,7	254,0	251,2	251,7
5.	Котельная № 5 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Просвещения, д. 16)	Опил	188,2	188,1	188,1	188,1	188,0	0,0	0,0	0,0	190,8	188,1	188,1	188,1	188,2
6.	<b>По организации в целом</b>		<b>200,9</b>	<b>202,2</b>	<b>202,1</b>	<b>201,0</b>	<b>204,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,4</b>	<b>200,7</b>	<b>202,0</b>	<b>202,2</b>	<b>201,7</b> ✓