



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2018

№ 66-ТП

г. Киров

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
от котельных муниципального унитарного предприятия
«Коммунальщик» на 2019 год**

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утверждённого Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (в ред. приказа Минэнерго России от 10.08.2012 № 377) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», Административного регламента предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч и более, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/582 (в ред.

постановления Правительства Кировской области от 06.10.2016 № 18/110) «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более», утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» юридический адрес: 613300, Российская Федерация, Кировская область, Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Советская, д. 86, ИНН 4311002760 согласно приложению.

Министр
И.Ю. Редькин



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области

от 08.11.2018 № 66-тп

**Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
от котельных муниципального унитарного предприятия
«Коммунальщик» на 2019 год**

| № п/п | Источник теплоснабжения | Норматив потерь и затрат теплоносителя, м ³ | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителя, Гкал | Норматив затрат электроэнергии, тыс. кВт*ч |
|---|---|--|---|--|
| Теплоноситель – вода, расчетный температурный график – 95/70 °С | | | | |
| 1. | Котельная № 1 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Сергея Шарыгина, д. 1 б) | 255,484 | 362,922 | – |
| 2. | Котельная № 3 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Советская, д. 86) | 9,294 | 24,902 | – |
| 3. | Котельная № 4 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Ленина, д. 41) | 67,832 | 76,304 | – |
| 4. | Котельная № 5 (Кикнурский район, пгт Кикнур, ул. Просвещения, д. 16) | 51,766 | 76,875 | – |

384.376 м³

541,003 Гкал